

安全评价报告信息公布表

项目编号：PJBG2019210

项目完成时间：2019年5月20日

机构名称	中煤科工集团重庆研究院有限公司	资质证号	APJ-（国）-060	
委托单位	中国石化销售股份有限公司华南分公司			
项目名称	江津—荣昌成品油管道工程安全验收评价报告			
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他			
所属业务类别	油气长输管道			
安全评价过程控制情况				
安全评价 项目管理	项目组组长	技术负责人		过程控制负责人
	李瑞	张兰		王者鹏
编制过程	报告编制人	报告提交日期	报告审核人	报告审批人
	李瑞、耿鹏	2019.5.20	李瑞	郭科社
姓 名	认定专业	安全评价师证书编号	注册安全工程师注册证 号	是否专职
耿鹏	安全工程	1500000000100167	4090074921	专职
徐磊	石油储运	0800000000205616	/	专职
李华	安全工程	1500000000100186	55120132491	专职
项目简介	江津—荣昌成品油管道工程（以下简称“该工程”）为重庆—四川成品油管道的重庆段，是贵阳—重庆成品油管道工程的支线工程，该工程全线长度 176km，管道起点为重庆市江津区广兴镇红塘村的江津分输站，终点为川渝省界荣昌区清流镇磨子村，沿途经重庆市的江津区、永川区、大足区、双桥经开区、荣昌区。			



(附项目勘察相关图片)

	勘验人员	勘验时间	勘验任务	勘验中的问题
现场开展工作情况	耿鹏、李瑞	2018.1.117	测量现场内外外部距离、调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施、生产情况照片、收集相关安全评价资料、填写现场检查记录、给出现场检查意见等	<ol style="list-style-type: none"> 1) 站场阀门应有常开或常关的标识牌 2) 站场补充安全管理标识。 3) 站场地面管道水泥支撑处建议垫胶皮。 4) 部分站场管道法兰连接螺栓长度不一致，建议规范安装。 5) 站场一处电机外壳设置的金属护网固定不牢，建议拆除。 6) 站场应急逃生门未按照标准安装，建议安装标准的应急逃生门。 7) 阀室灭火器放置在地面上，建议配备消防箱。 8) 阀室防爆接线盒外壳孔洞应封堵